


SEÇÃO AA'
Esc=1:50



MATERIAL DO BARRILETE DE RECALQUE

Nº	DISCRIMINAÇÃO	Ø	UNID.	QUANT.
1	CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSA	01	UN	01
2	LUIVA DE FERRO GALVANIZADO COM ROSCA	2"	LN	03
3	TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM ROSCA	2"	m	30
4	CURVA 90° DE FERRO GALVANIZADO COM ROSCA	2"	UN	01
5	TOCO PVC JUNTA ROSCÁVEL 1"	2"	m	0.15
6	UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO	2"	UN	02
8	WPLE DE FERRO GALVANIZADO	2"	UN	04
9	TE DE FERRO GALVANIZADO COM ROSCA	2"	UN	01
10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO	2"	UN	02
11	VALVULA DE RETENÇÃO	2"	UN	01
12	ADAPTADOR CURTO PVC SOLDAROSCA	60 x 2"	UN	04
13	TUBO PVC JUNTA SOLDÁVEL	DN50/DE 60	m	21,95
15	CURVA PVC 90° JUNTA SOLDÁVEL	DN 60	UN	07
17	UNIÃO PVC	DN 60	UN	02
18	LUIVA PVC	DN 60	UN	02

- NOTAS:
1) TRECHOS A SER AJUSTADO EM CAMPO (*)
2) BOMBA MARCA LEÃO OU SIMILAR, MOD. 330/1.5/22TR+4R6PF-07

LEGENDA


- NC NÓ DE CONSUMO
- N NÓ DE TRANSIÇÃO
- R NÓ DE ABASTECIMENTO (RESERVATÓRIO)
- IGARAPÉ
- EDIFICAÇÃO (PONTO DE CONSUMO)
- PONTE
- REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

- TUBULAÇÃO DE RECALQUE
- ALINHAMENTO INDEFINIDO
- ⊗ PONTO GEORREFERENCIADO
- ⊙ NÓ DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO

NOTAS:

- TUBOS E CONEXÕES LINHA PBA, CLASSE 15,
- JUNTA ELÁSTICA (JE) - DIÂMETROS EM mm

CONVENÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			
PROJETO HIDRÁULICO	OBRA: PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
FRANCHA Nº	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU		
01/01	TÍTULO DO DESENHO: POÇO ARTESIANO	ESCALA: INDICADA	
	RESPONSÁVEL TÉCNICO: KÁSSIO RENE COMES - CREA 150691974-0	DATA: 2021	